

รายละเอียดของงานบริการซ่อมบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ต่อเครื่องต่อปี

วัตถุประสงค์

สถาบันพระประชาบดี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์ที่จะทำการซ่อมบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ต่อเครื่องต่อปี รวม ๑๔๒ เครื่อง บริเวณสถาบันพระประชาบดี (คลอง๕) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

งานเบื้องต้นและงานบริการ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมการใช้ชิ้นอะไหล่ของเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องของสถาบันพระประชาบดี
๒. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ช่างที่มีความชำนาญอย่างน้อย ๒ คน มาประจำที่สถาบันพระประชาบดี พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรพนักงานบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อวันและเวลาทุกวันวันวันหยุดราชการ
๓. เมื่อผู้รับจ้างได้รับแจ้งให้ทำการซ่อมจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถาบันพระประชาบดี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมทันทีและเมื่อทำการซ่อมเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติจะต้องลงบันทึกในทะเบียนประวัติถึงอาการเสีย , สาเหตุที่เสีย , วิธีดำเนินการแก้ไข , อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมทุกครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ช่างผู้ซ่อม และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกรมฯ ลงลายมือชื่อด้วย (สำหรับแบบฟอร์มต่างๆจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
๔. เจ้าหน้าที่ช่างต้องแต่งกายสุภาพหรือเครื่องแบบของบริษัทฯ
๕. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ชิ้นอะไหล่ต่างๆ ของระบบเครื่องปรับอากาศทุกชนิดที่ได้มาตรฐานและขนาดต่างๆที่เหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศแต่ละขนาด อาทิเช่น สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด ๑-๓ ขั้ว , แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ชนิด ๒-๓ ขั้ว , สตาร์ทคาปาซิเตอร์ , รั้นคาปาซิเตอร์ , โปเทนเซียมรีเลย์ , รัมเทอร์โมสแตท , ทามเมอร์รีเลย์ , ฟิวเตอร์ไดเออร์ , แคปทิว , มอเตอร์พัดลม , ใบพัดลม , ท่อทองแดง , ท่อ PVC , สายไฟฟ้าตลอดจนเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ในการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการซ่อมเปลี่ยนได้ในทันทีและพร้อมที่จะให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำการ
๖. กรณีคอมเพลสเซอร์ชำรุดหรือไหม้ ให้ทำการซ่อมหรือเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ให้เสร็จ ภายใน ๓ วัน และเมื่อทำการติดตั้งคอมเพลสเซอร์เข้าไปใหม่จะต้องล้างระบบด้วยน้ำยา F.๑๑ ให้ท่อทางน้ำยาในระบบสะอาดและต้องทำการเปลี่ยนไดเออร์ , แคปทิว , รีเลย์ , คาปาซิเตอร์ต่างๆ ด้วย พร้อมลงทะเบียนประวัติตามข้อ ๓
๗. ผู้รับจ้างจะต้องล้างย่อยเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้งต่อเครื่อง (รวมทั้งปีไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง) โดยการล้างแผ่นกรองอากาศของแฟนด์คอยยูนิตและล้างครีบบของคอนเดนซิงยูนิตให้สะอาดแล้วเป่าลมให้แห้ง พร้อมลงทะเบียนประวัติตามข้อ ๓

-/ส.ผู้รับจ้าง...

๘. ผู้รับจ้างจะต้องล้างใหญ่ทุก ๖ เดือนต่อเครื่อง โดยการล้างแผ่นกรองอากาศและล้างครีบของแฟนด์คอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิต , ถาดน้ำทิ้ง , โบเวอร์เป่าลมเย็นแล้วเป่าลมให้แห้ง , หล่อลื่นมอเตอร์ , ตรวจเช็คทำความสะอาดชุดคอนโทรลของคอนเดนซิ่งยูนิตและแฟนด์คอยยูนิต พร้อมลงทะเบียนประวัติตามข้อ ๓

หมายเหตุ

๑. วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศที่นำมาใช้ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมของสถาบันพระประชาบดี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. รายการใดหากจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เครื่องปรับอากาศอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเพิ่มเติม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
๓. หากมีรายละเอียดอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ให้ผู้เสนอราคาแจ้งรายละเอียดนั้นมาเพื่อประกอบการพิจารณา
๔. หากผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามในรายละเอียดข้อใดข้อหนึ่ง สถาบันพระประชาบดี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องประการใดได้

เงื่อนไขการชำระเงิน

งานซ่อมบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสถาบันพระประชาบดี (คลอง ๕) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑๔๒ เครื่อง โดยรวมงวดงานจำนวน ๖ งวด แบบรวมอะไหล่ต่อเครื่องต่อปี ตามรายละเอียด ดังนี้

งวดที่ ๑ เบิกจ่าย ๑๕% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการล้างย่อยเครื่องปรับอากาศ โดยการล้างแผ่นกรองอากาศของแผงคอยยูนิต และล้างครีบบนคอนเดนซิ่งยูนิต ให้สะอาดแล้วเป่าลมให้แห้ง จำนวน ๑๔๒ เครื่อง ตามรายการเลขที่ อ.๔/๒๕๕๖ งานเบื้องต้นและงานบริการ ข้อ ๗

งวดที่ ๒ เบิกจ่าย ๑๕% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการล้างย่อยเครื่องปรับอากาศ โดยการล้างแผ่นกรองอากาศของแผงคอยยูนิต และล้างครีบบนคอนเดนซิ่งยูนิต ให้สะอาดแล้วเป่าลมให้แห้ง จำนวน ๑๔๒ เครื่อง ตามรายการเลขที่ อ.๔/๒๕๕๖ งานเบื้องต้นและงานบริการ ข้อ ๗

งวดที่ ๓ เบิกจ่าย ๒๐% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ โดยการล้างแผ่นกรองอากาศและล้างครีบบนแผงคอย ถาดน้ำทิ้ง โบเวอร์เป่าลมเย็น หล่อลื่นของโบเวอร์ แล้วเป่าลมให้แห้งและล้างครีบบนคอนเดนซิ่งยูนิต ให้สะอาดและเป่าลมให้แห้ง หล่อลื่นมอเตอร์ ตรวจเช็คทำความสะอาดชุดคอนโทรลของคอนเดนซิ่งยูนิต จำนวน ๑๔๒ เครื่อง ตามรายการเลขที่ อ.๔/๒๕๕๖ งานเบื้องต้นและงานบริการข้อ ๘

งวดที่ ๔ เบิกจ่าย ๑๕% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการล้างย่อยเครื่องปรับอากาศ โดยการล้างแผ่นกรองอากาศของแผงคอยยูนิต และล้างครีบบนคอนเดนซิ่งยูนิต ให้สะอาดแล้วเป่าลมให้แห้ง จำนวน ๑๔๒ เครื่อง ตามรายการเลขที่ อ.๔/๒๕๕๖ งานเบื้องต้นและงานบริการ ข้อ ๗

งวดที่ ๕ เบิกจ่าย ๑๕% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการล้างย่อยเครื่องปรับอากาศ โดยการล้างแผ่นกรองอากาศของแผงคอยยูนิต และล้างครีบบนคอนเดนซิ่งยูนิต ให้สะอาดแล้วเป่าลมให้แห้ง จำนวน ๑๔๒ เครื่อง ตามรายการเลขที่ อ.๔/๒๕๕๖ งานเบื้องต้นและงานบริการ ข้อ ๗

งวดที่ ๖ เบิกจ่าย ๒๐% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ โดยการล้างแผ่นกรองอากาศและล้างครีบบนแผงคอย ถาดน้ำทิ้ง โบเวอร์เป่าลมเย็น หล่อลื่นของโบเวอร์ แล้วเป่าลมให้แห้งและล้างครีบบนคอนเดนซิ่งยูนิต ให้สะอาดและเป่าลมให้แห้ง หล่อลื่นมอเตอร์ ตรวจเช็คทำความสะอาดชุดคอนโทรลของคอนเดนซิ่งยูนิต จำนวน ๑๔๒ เครื่อง ตามรายการเลขที่ อ.๔/๒๕๕๖ งานเบื้องต้นและงานบริการข้อ ๘

ลำดับ ที่	สถานที่	หมายเลข	ปีที่ยู	ยี่ห้อ
อาคารธัญรีย์ ชั้น ๑				
๑	ห้องประชุม	๑	๓๖๐๐๐	สตาร์แอร์
๒	ห้องประชุม	๒	๓๖๐๐๐	สตาร์แอร์
๓	ห้องประชุม	๓	๓๖๐๐๐	สตาร์แอร์
๔	ห้องประชุม	๔	๓๖๐๐๐	สตาร์แอร์
๕	ห้องรับรอง	๕	๓๕๐๐๐	ไฮเทค
๖	สำนักงาน	๖	๓๕๐๐๐	ไฮเทค
๗	สำนักงาน	๗	๓๕๐๐๐	ไฮเทค
๘	ห้องคอมพิวเตอร์	๘	๒๔๐๐๐	ทาชากิ
๙	ห้องคอมพิวเตอร์	๙	๒๔๐๐๐	ทาชากิ
๑๐	ห้องคอมพิวเตอร์	๑๐	๒๔๐๐๐	ทาชากิ
๑๑	ห้องพักผ่อน	๑๑	๒๔๐๐๐	ทาชากิ
๑๒	ห้องพักผ่อน	๑๑	๒๔๐๐๐	ทาชากิ
อาคารธัญรีย์ ชั้น ๒				
๑๓	ห้องพัก	๒๐๑	๑๘๙๐๐	สตาร์แอร์
๑๔	ห้องพัก	๒๐๒	๑๘๙๐๐	สตาร์แอร์
๑๕	ห้องพัก	๒๐๓	๑๘๙๐๐	สตาร์แอร์
๑๖	ห้องพัก	๒๐๔	๑๘๙๐๐	สตาร์แอร์
๑๗	ห้องพัก	๒๐๕	๑๘๙๐๐	สตาร์แอร์
๑๘	ห้องพัก	๒๐๖	๑๘๙๐๐	สตาร์แอร์
๑๙	ห้องพัก	๒๐๗	๑๘๙๐๐	สตาร์แอร์
๒๐	ห้องพัก	๒๐๘	๑๘๙๐๐	สตาร์แอร์

ลำดับ ที่	สถานที่	หมายเลข	ปีที่ยู	ยี่ห้อ
อาคารธัญรีฯ ชั้น ๒				
๒๑	ห้องพัก	๒๐๙	๑๘๙๐๐	สตาร์แอร์
๒๒	ห้องพัก	๒๑๐	๑๘๙๐๐	สตาร์แอร์
๒๓	ห้องพัก	๒๑๑	๑๘๙๐๐	ฟูจิ
๒๔	ห้องพัก	๒๑๒	๑๘๙๐๐	ฟูจิ
๒๕	ห้องพัก	๒๑๓	๑๘๙๐๐	ฟูจิ
๒๖	ห้องพัก	๒๑๔	๑๘๙๐๐	ไซโจ
๒๗	ห้องพัก	๒๑๕	๑๘๙๐๐	ซุจิ
อาคารธัญรีฯ ชั้น ๓				
๒๘	ห้องคอมฯ	-	๓๕๐๐๐	สตาร์แอร์
๒๙	ห้องพัก	๓๐๑	๓๕๐๐๐	สตาร์แอร์
๓๐	ห้องพัก	๓๐๒	๓๕๐๐๐	สตาร์แอร์
๓๑	ห้องพัก	๓๐๓	๓๕๐๐๐	สตาร์แอร์
๓๒	ห้องพัก	๓๐๔	๓๕๐๐๐	สตาร์แอร์
๓๓	ห้องพัก	๓๐๕	๓๕๐๐๐	สตาร์แอร์
๓๔	ห้องพัก	๓๐๖	๓๕๐๐๐	สตาร์แอร์
๓๕	ห้องพัก	๓๐๗	๓๕๐๐๐	สตาร์แอร์
๓๖	ห้องพัก	๓๐๘	๓๕๐๐๐	สตาร์แอร์
อาคารฝึกอบรม ชั้น ๑				
๓๗	ห้องประชุม ๔	๑	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
๓๘	ห้องประชุม ๔	๒	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
๓๙	ห้องประชุม ๕	๑	๓๖๐๐๐	อีมีแนล

ลำดับ ที่	สถานที่	หมายเลข	ปีที่ยู	ยี่ห้อ
อาคารฝึกอบรม ชั้น ๑				
๔๐	ห้องประชุม ๕	๒	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
๔๑	ห้องประชุม ๕	๓	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
๔๒	ห้องสมุด	๑	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
๔๓	ห้องสมุด	๑	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
๔๔	ห้องฝึกอบรม	๑	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
อาคารฝึกอบรม ชั้น ๒				
๔๕	ห้องฝึกอบรม	๒	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
๔๖	ห้องฝึกอบรม	๓	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
๔๗	ห้องฝึกอบรม	๔	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
๔๘	ห้องฝึกอบรม	๕	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
๔๙	ห้องฝึกอบรม	๖	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
๕๐	ห้อง ผอ.	๑	๓๖๐๐๐	อีมีแนล
๕๑	ห้องรับรองวิทยากร	๑	๑๒๕๐๐	อีมีแนล
อาคารอำนวยการ ชั้น ๑				
๕๒	ห้องพัก	(๑)๑๐๑	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๕๓	ห้องพัก	(๒)๑๐๑	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๕๔	ห้องพัก	(๑)๑๐๒	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๕๕	ห้องพัก	(๒)๑๐๒	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๕๖	ห้องพัก	(๑)๑๐๓	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๕๗	ห้องพัก	(๒)๑๐๓	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๕๘	ห้องพัก	(๑)๑๐๔	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์

ลำดับ ที่	สถานที่	หมายเลข	ปีที่ยู	ยี่ห้อ
๕๙	ห้องพัก	(๒)๑๐๔	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
อาคารธัญภัทร ชั้น ๒				
๖๐	ห้องพัก	(๑)๒๐๑	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๖๑	ห้องพัก	(๒)๒๐๑	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๖๒	ห้องพัก	(๑)๒๐๒	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๖๓	ห้องพัก	(๒)๒๐๒	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๖๔	ห้องพัก	(๑)๒๐๓	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๖๕	ห้องพัก	(๒)๒๐๓	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๖๖	ห้องพัก	(๑)๒๐๔	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๖๗	ห้องพัก	(๒)๒๐๔	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
อาคารธัญภัทร ชั้น ๓				
๖๘	ห้องพัก	(๑)๓๐๑	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๖๙	ห้องพัก	(๒)๓๐๑	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๗๐	ห้องพัก	(๑)๓๐๒	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๗๑	ห้องพัก	(๒)๓๐๒	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๗๒	ห้องพัก	(๑)๓๐๓	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๗๓	ห้องพัก	(๒)๓๐๓	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๗๔	ห้องพัก	(๑)๓๐๔	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๗๕	ห้องพัก	(๒)๓๐๔	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
อาคารธัญภัทร ชั้น ๔				
๗๖	ห้องพัก	(๑)๔๐๑	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๗๗	ห้องพัก	(๒)๔๐๑	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์

ลำดับ ที่	สถานที่	หมายเลข	ปีที่ยู	ยี่ห้อ
อาคารธัญภัทร ชั้น ๔				
๗๘	ห้องพัก	(๑)๔๐๒	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๗๙	ห้องพัก	(๒)๔๐๒	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๘๐	ห้องพัก	(๑)๔๐๓	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๘๑	ห้องพัก	(๒)๔๐๓	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๘๒	ห้องพัก	(๑)๔๐๔	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
๘๓	ห้องพัก	(๒)๔๐๔	๑๒๕๐๐	สตาร์แอร์
โรงอาหาร ๑				
๘๔	โรงอาหาร	๑	๕๗๕๐๐	สตาร์แอร์
๘๕	โรงอาหาร	๒	๕๗๕๐๐	สตาร์แอร์
๘๖	โรงอาหาร	๓	๕๗๕๐๐	สตาร์แอร์
๘๗	โรงอาหาร	๔	๕๗๕๐๐	สตาร์แอร์
๘๘	โรงอาหาร	๕	๕๗๕๐๐	สตาร์แอร์
อาคารอำนวยการ ชั้น ๑				
๘๙	ห้องเจ้าหน้าที่	๑	๒๖๐๐	ฟรีช
๙๐	ห้องเจ้าหน้าที่	๒	๒๖๐๐	ฟรีช
๙๑	ห้องเจ้าหน้าที่	๓	๒๖๐๐	ฟรีช
๙๒	ห้องเจ้าหน้าที่	๔	๒๖๐๐	ฟรีช
๙๓	ห้องเจ้าหน้าที่	๕	๒๖๐๐	ฟรีช
๙๔	ห้อง ผอ.	๖	๒๖๐๐	ฟรีช
อาคารอำนวยการ ชั้น ๒				
๙๕	ห้องประชุม	๗	๒๖๐๐	ฟรีช

ลำดับ ที่	สถานที่	หมายเลข	ปีที่ยู	ยี่ห้อ
อาคารอำนวยการ ชั้น ๒				
๙๖	ห้องประชุม	๘	๒๖๐๐	พริช
๙๗	ห้องประชุม	๙	๒๖๐๐	พริช
๙๘	ห้องประชุม	๑๐	๒๖๐๐	พริช
๙๙	ห้องประชุม	๑๑	๒๖๐๐	พริช
๑๐๐	ห้องประชุม	๑๒	๒๖๐๐	พริช
๑๐๑	ห้องประชุม	๑๓	๒๖๐๐	พริช
๑๐๒	ห้องประชุม	๑๔	๒๖๐๐	พริช
๑๐๓	เก็บเครื่องเสียง	๑๕	๒๖๐๐	พริช
โรงอาหาร ๒				
๑๐๔	โรงอาหาร	๑	๒๕๐๐๐	โกสสตาร์
๑๐๕	โรงอาหาร	๒	๒๕๐๐๐	โกสสตาร์
๑๐๖	โรงอาหาร	๓	๒๕๐๐๐	โกสสตาร์
๑๐๗	โรงอาหาร	๔	๒๕๐๐๐	โกสสตาร์
๑๐๘	โรงอาหาร	๕	๒๕๐๐๐	โกสสตาร์
๑๐๙	โรงอาหาร	๖	๒๕๐๐๐	โกสสตาร์
๑๑๐	โรงอาหาร	๗	๒๕๐๐๐	โกสสตาร์
๑๑๑	โรงอาหาร	๘	๒๕๐๐๐	โกสสตาร์
๑๑๒	โรงอาหาร	๙	๒๕๐๐๐	โกสสตาร์
๑๑๓	โรงอาหาร	๑๐	๒๕๐๐๐	โกสสตาร์
๑๑๔	โรงอาหาร	๑๑	๒๕๐๐๐	โกสสตาร์

ลำดับ ที่	สถานที่	หมายเลข	ปีที่ยู	ยี่ห้อ
บ้านพัก				
๑๑๕	บ้านพักผู้อำนวยการสถาบันฯ	๑	๑๖๐๐๐	ทาซากิ
๑๑๖	บ้านพักผู้อำนวยการสถาบันฯ	๒	๒๕๐๐๐	อิมิแนล
๑๑๗	บ้านพักผู้อำนวยการสถาบันฯ	๓	๒๕๐๐๐	อิมิแนล
๑๑๘	บ้านพักเจ้าหน้าที่	๑	๑๒๐๐๐	สตาร์แอร์
อาคารอำนวยการมัย ชั้น ๑				
๑๑๙	ห้องพัก	๑๐๑	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
๑๒๐	ห้องพัก	๑๐๒	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
๑๒๑	ห้องพัก	๑๐๓	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
๑๒๒	ห้องพัก	๑๐๔	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
๑๒๓	ห้องพักผ่อน(คาราโอเกะ)	๑๐๕	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
อาคารอำนวยการมัย ชั้น ๒				
๑๒๔	ห้องพัก	๒๐๑	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
๑๒๕	ห้องพัก	๒๐๒	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
๑๒๖	ห้องพัก	๒๐๓	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
๑๒๗	ห้องพัก	๒๐๔	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
๑๒๘	ห้องพัก	๒๐๕	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
อาคารอำนวยการมัย ชั้น ๓				
๑๒๙	ห้องพัก	๓๐๑	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
๑๓๐	ห้องพัก	๓๐๒	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
๑๓๑	ห้องพัก	๓๐๓	๓๓๐๐๐	ไฟกัส
๑๓๒	ห้องพัก	๓๐๔	๓๓๐๐๐	ไฟกัส

ลำดับ ที่	สถานที่	หมายเลข	ปีที่ยู	ยี่ห้อ
๑๓๓	ห้องพัก	๓๐๕	๓๓๐๐๐	โฟกัส
อาคารฝึกอบรม ชั้น ๒				
๑๓๔	ห้องฝึกอบรม	๑	๓๖๐๐๐	ยูนิมาสเตอร์
๑๓๕	ห้องฝึกอบรม	๒	๓๖๐๐๐	ยูนิมาสเตอร์
๑๓๖	ห้องฝึกอบรม	๓	๓๖๐๐๐	ยูนิมาสเตอร์
อาคารฝึกอบรม ชั้น ๒				
๑๓๗	ห้องพละ	๑	๓๐๐๐๐	เซ็นทรัลแอร์
๑๓๘	ห้องพละ	๒	๓๐๐๐๐	เซ็นทรัลแอร์
๑๓๙	ห้องพละ	๓	๓๐๐๐๐	เซ็นทรัลแอร์
๑๔๐	ห้องพละ	๔	๓๐๐๐๐	เซ็นทรัลแอร์
๑๔๑	ห้องพละ	๕	๓๐๐๐๐	เซ็นทรัลแอร์
๑๔๒	ห้องพละ	๑	๓๐๐๐๐	เซ็นทรัลแอร์